



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 20/05/2022
Αριθ. Πρωτ.: 30

Γραφείο Γενικής Διαχείρισης
Πληροφορίες
Τηλ.: 22713/50106
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ PPR ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ» CPV 44115210-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. **10/16-05-2022 (ΑΔΑ:9630469073-Ι57)**, απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ PPR ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ**» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου καθώς και το αίτημα προμήθειας με τις τεχνικές προδιαγραφές
2. Την υπ' αριθ. **1061/19-05-2022 (ΑΔΑ:6ΥΗΛ469073-53B)** ανάληψη πίστωσης.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «**ΥΛΙΚΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΝ PPR ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ**»

(CPV:44115210-4), (ΚΑΕ:9123), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 20.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ CPV	ΥΛΙΚΑ – ΣΩΛΗΝΕΣ PPR ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (CPV:44115210-4)
Προϋπολογισμός Δαπάνης	20.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 17%
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 9123 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 1061/19-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΗΛ469073-53Β)
Δ/ση Υποβολής Προσφορών	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Γενικής Διαχείρισης)
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	25/05/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενική Διαχείριση)
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Χρόνος ισχύος προσφορών	Ενενήντα (90) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσοτήτες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (αρ.21 Ν.4782/21).</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- **Η προσφορά να είναι στο σύνολο των υλικών.**

- **Η παράδοση να είναι στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.**

-

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

α/α

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ελένη Βουτιέρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ (ΤΕΜ,ΜΕΤΡΑ)	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α
Σωλήνα Φ40	80	μέτρα		
Σωλήνα Φ32	80	μέτρα		
Γωνία 90ο Φ40	20	τεμ		
Γωνία 45ο Φ40	20	τεμ		
Ρακόρ τερμΦ40x 1 1/4	2	τεμ		
ΜούφαΦ40	20	τεμ		
Γωνία 90ο φ32	20	τεμ		
Γωνία 45ο Φ32	20	τεμ		
Ρακόρ τερμΦ32x 1	2	τεμ		
ΜούφαΦ32	20	τεμ		
Μόνωση φ42x9	80	μέτρα		
Μόνωση Φ32x9	80	μέτρα		
Στήριγμα μεταλλικό με λάστιχο ντίζαςΦ40	50	τεμ		
Στήριγμα μεταλλικό με λάστιχο ντίζαςΦ32	50	τεμ		
Ταινία μόνωση με κόλλα 50 x 3 x 10μ	10	τεμ		
Γωνία 90 μοιρών από injection sdr11 ppr125 Φ160 BUTT WELDING	18	τεμ		
Ημιγωνία 45 μοιρών από injection sdr11 ppr125 Φ160 BUTT WELDING	16	τεμ		
Σωλήνα BUTT WELDING Φ160 (5,8μετρων) (780120160)	210	μέτρα		
Μόνωση Πάπλωμα 13 χιλ	140	τμ		
Μεταλλικό στήριγμα με λάστιχο ντίζας Φ160	150	τεμ		
Ταινία μόνωση με κόλλα 50x3x10μ	30	τεμ		
Ξύστρα προετοιμασίας συγκόλλησης ηλεκτρομούφας 75mm-200mm 700180200	1	τεμ		
Μηχανή συγκόλλησης 20mm/125mm PRISMA JIG (Περιλαμβάνεται βάση μηχανής συγκόλλησης έως 125mm, στηρίγματα για PRISMA JIG 20mm/63 ΚΩΔ 700190100)	1	τεμ		
Γωνία Φ90 900	6	τεμ		
Ρακόρ τερματικά αρσενικά 90x3 ΚΩΔ.790119003	2	τεμ		
Συστολές 160x90	2	τεμ		
Ηλεκτρομούφες Φ160	2	τεμ		
ΣΥΝΟΛΟ			17.094,02€	20.000,00€

Το δίκτυο αφορά το κτίριο της **Μαιευτικής**. Το δίκτυο αυτό απαιτείται να αναπτυχθεί, ώστε να εξασφαλίσει επάρκεια σε νερό ψύξης/θέρμανσης αλλά και ζεστό νερό χρήσης από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου 13, κάνοντας παράλληλα οικονομία (οικονομία κλίμακας, χρήση εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας από ψύκτες).

Η σωλήνα να είναι 3στρωματική με υαλονήματα, από υλικό PP-R 125 SDR 11
Τα εξαρτήματα PPR να είναι Random PN25.