



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 04/11/2021  
Αριθ. Πρωτ.: 77

Γενική Διαχείριση  
Πληροφορίες :Α. Μυλωνά  
Τηλ.: 22713/50106  
E-mail: paragelies@xioshosp.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»  
CPV:42520000-7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.861,00€ ΜΕ ΦΠΑ 17%**

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ.1494/02-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΤΨ469073-04Α), απόφαση της Διοικήτριας του Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «Εξαεριστήρων στο χώρο της χημειοθεραπείας» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
2. Την υπ' αριθ.2056/04-11-2021 (ΑΔΑ:Ω87Ε469073-Ι0Γ) ανάληψη πίστωσης.

**Προτίθεται** να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «Εξαεριστήρων στο χώρο της Χημειοθεραπείας» (CPV:42520000-7), (ΚΑΕ:9133), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός 3.861,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

**Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

<b>Αναθέτουσα Αρχή</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
<b>Τίτλος προμήθειας/ CPV</b>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CPV:42520000-7)

<b>Προϋπολογισμός Δαπάνης</b>	3.861,00 ΜΕ ΦΠΑ 17%
<b>Χρηματοδότηση</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΑΕ: 9133</li> <li>• Ανάληψη Υποχρέωσης : 2056/04/11/2021 (ΑΔΑ: Ω87Ε469073-Ι0Γ)</li> </ul>
<b>Δ/ση Υποβολής Προσφορών</b>	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Ελενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου)
<b>Τρόπος Υποβολής Προσφορών</b>	e-mail: paragelies@xioshosp.gr
<b>Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών</b>	<b>09/11/2021</b> , ημέρα <b>Τρίτη</b> και ώρα <b>14:00 μμ.</b>
<b>Τόπος Διεξαγωγής Διαγωνισμού</b>	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Γενικής Διαχείρισης)
<b>Δημοσιότητα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΗΜΔΗΣ</li> <li>• www.xioshosp.gr</li> </ul>
<b>Διάρκεια σύμβασης</b>	Έως την παράδοση των υλικών.
<b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b>	Ενενήντα (90) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
<b>Τεχνική και οικονομική προσφορά</b>	<p style="text-align: center;"><b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</b></p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;"><b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</b></p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ποσότητες ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
<b>Αξιολόγηση προσφορών</b>	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p><b>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</b></p>	<p>Ο «προσωρινός ανάδοχος» μετά από ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης <b>εις διπλούν, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους</b>, προκειμένου να υπογραφεί σύμβαση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση</li> <li>- Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας</li> <li>- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.</li> <li>- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.</li> </ul>
<p><b>Υπογραφή σύμβασης</b></p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (αρ.124 Ν.4782/21) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την <b>εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης με το 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας</b> (αρ.21 Ν.4782/21).</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

**Η Διοικήτρια  
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Ελένη Κανταράκη**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>Μονάδα</b>	<b>Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α 17%</b>
1	Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας προσαγωγής με φίλτρο G4 εντός κιβωτίου με διπλή αναρρόφηση ανεμιστήρα έμμεσης κίνησης με inverter	1	TEM	
2	Ανεμιστήρας απαγωγής διπλής αναρρόφησης έμμεσης κίνησης με inverter	1	TEM	
3	Εύκαμπτος αεραγωγός κλιματισμού, μονωμένος Φ200 τύπου FOAM	40	ΜΕΤΡΑ	
4	Εύκαμπτος αεραγωγός κλιματισμού, με αλουμίνιο Φ200	40	ΜΕΤΡΑ	
5	Εύκαμπτος αεραγωγός κλιματισμού, με αλουμίνιο Φ100	30	ΜΕΤΡΑ	
				<b>3.861,00€</b>

### Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Προμήθεια δύο εξαεριστήρων (προσαγωγής και απαγωγής) για το χώρο της Χημειοθεραπείας με τους κατάλληλους αεραγωγούς για την δικτύωση. Η προσαγωγή να διαθέτει στοιχείο νερού για ψύξη/θέρμανση από υφιστάμενο δίκτυο. Και οι δύο εξαεριστήρες να οδηγούνται από inverter.

Εξαεριστήρας προσαγωγής:

Ισχύς 1Hp + coil + G4 2000m<sup>3</sup>/h 200PAοδηγούμενο από inverter

Στοιχείο νερού 10kW + φίλτρο G4 εντός κιβωτίου F/S με διπλή αναρρόφηση ανεμιστήρα έμμεσης κίνησης.

*Προτεινόμενομοντέλο: ThermoboxCBP 9/7, InverterMitsubishi 400V 0.75kWFR-CS84-022-60(N)*

Εξαεριστήρας απαγωγής:

Διπλής αναρρόφησης έμμεσης κίνησης Ισχύς 1Hp/4P 70\*70\*70, 2000 m<sup>3</sup>/h 100PA, οδηγούμενο από inverter

*Προτεινόμενομοντέλο: FSCBP 9/9 , InverterMitsubishi 400V 0.75kWFR-CS84-022-60(N)*

FOAM: Μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός, με εξωτερικό όγκο ενός αμόνωτου αεραγωγού. Το μονωτικό υλικό (foam) είναι αφρώδες προϊόν, κλειστών κυψελών, με μυκητοκτόνο ιδιότητα. Το πάχος της μόνωσης είναι 5 mm. Βήμα αεραγωγού 35 mm. Αντοχή σε θερμοκρασίες από -30°C έως +120°C (αντίστοιχο του *INSOFLEX 3000*)