



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 12/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 63

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Μυλωνά
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»

Π/Υ 20.000,00

CPV: 24111900-4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθ. 4/17-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ07Φ469073-Λ27) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Χίου με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2022.
2. Την υπ' αριθ.33/16-09-2022 (ΑΔΑ:6ΞΡΤ469073-5ΗΣ) απόφαση του Δ.Σ του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την οποία εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» για τη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και η διενέργεια του διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία της πρόσκλησης συλλογής προσφορών.
3. Την υπ' αριθ. 2373/14-11-2022 (6ΣΝΖ469073-Μ79) ανάληψη πίστωσης.
4. Την υπ. αριθ. 45/30-11-2022 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ», με σκοπό την ετήσια κάλυψη των αναγκών του.

Για το σκοπό αυτό απευθύνει **πρόσκληση με ανοιχτή διαδικασία συλλογής προσφορών** προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που επιθυμεί να υποβάλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές:

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΙΑ Π/Υ 20.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 17% (CPV:24111900-4)
Χρηματοδότηση	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΕ 1613.01 • Ανάληψη Υποχρέωσης : 2373/14-11-2022
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	19/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ.
Τόπος/χρόνος Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (Γραφείο Προμηθειών) 20/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.
Δημοσιότητα	<ul style="list-style-type: none"> • ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Διάρκεια σύμβασης	ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και οικονομική προσφορά	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94</p> <p>Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄</p> <p style="text-align: center;">ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95</p> <p>Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3)</p>
Αξιολόγηση προσφορών	Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

<p>Δικαιολογητικά κατακύρωσης</p>	<p>Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
<p>Υπογραφή σύμβασης</p>	<p>Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.</p>

- Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

- Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.**

- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό .

**Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Ελένη Κανταράκη

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν διακίνηση φιαλών ιατρικών αερίων. Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικά αέρια θα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση. Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, όπως ορίζονται από τον νόμο και τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Λ.Ο.Τ). Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι επιπλέον επισημάνσεις για τις φιάλες

22PROC011789320 2022-12-12

Νοσοκομειακών αερίων θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Η πίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζονται για κάθε είδος ιατρικού αερίου στην τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86. Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).

Οι ανάγκες του Νοσοκομείου Χίου, αφορούν:

Α. Οξυγόνο (O_2) (φιάλες των $10m^3$ με πίεση φιάλης $P_{\phi}>200$ bar)

Β. Οξυγόνο (O_2) (φιάλες του $1m^3 P_{\phi}>150$ bar)

Γ. Οξυγόνο (O_2) (φιάλες των $2m^3 P_{\phi}>150$ bar)

Δ. Διοξείδιο του Άνθρακα (CO_2) (φιάλες των 6 kg)

Ε. Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N_2O) (φιάλες των 28-38 kg)

Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν ξεχωριστά για κάθε είδος.

α) Για το Οξυγόνο (O_2) (φιάλες του $1 m^3$, των $2 m^3$ και των $10 m^3$ οι προσφορές θα δοθούν ανά τεμάχιο.

β) Για το Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N_2O) και το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO_2) οι προσφορές θα δοθούν ανά κιλό (kg).

γ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να δώσουν προσφορές για δοκιμή φιαλών και κλείστρο φιάλης (δεσμευτική τιμή χωρίς να περιλαμβάνονται στην σύμβαση).

Η καθαρότητα του αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αζώτου και του διοξειδίου του άνθρακα CO_2 θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, συγκεκριμένα:

- Περιεκτικότητα $O_2>99,5\%$,
- περιεκτικότητα $NO_2>98\%$, απαλλαγμένα από αλκαλικότητες, οξύτητες, αλογόνα, υδρόθειο, μεθάνιο, φωσφίνη, υγρασία κλπ.

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί, υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών στο τμήμα του νοσοκομείου που υπάρχει η ανάγκη, **με τοποθετημένο το ροόμετρο, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται**. Οι φιάλες που προορίζονται για το κέντρο οξυγόνου του Νοσοκομείου, θα παραδίδονται τοποθετημένες στο κέντρο, παρουσία της επιτροπής παραλαβής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00π.μ. – 14:30μ.μ.

Κατά την παράδοση, θα γίνεται έλεγχος/επαλήθευση της πίεσης των φιαλών, παρουσία του προμηθευτή, και της επιτροπής παραλαβής, ή του υπεύθυνου της μονάδας/τμήματος του νοσοκομείου (εάν πρόκειται για ώρες εκτός ωραρίου).

Η παράδοση των φιαλών θα είναι τμηματική, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Ο χρόνος παράδοσης των φιαλών από τον προμηθευτή **δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες** (συνολικός χρόνος για την παραλαβή, πλήρωση και επιστροφή) από την ημερομηνία ειδοποίησής του και ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η παραγγελίες προς τον προμηθευτή θα γίνονται αποκλειστικά από το τμήμα προμηθειών, το οποίο θα συγκεντρώνει τις ανάγκες των τμημάτων.

Όλες οι φιάλες που παραδίδονται στο Νοσοκομείο από τον προμηθευτή, θα συνοδεύονται από αυτοκόλλητη ταινία στην οποία θα αναγράφονται: α) παρτίδα εμφιάλωσης, β) ημερομηνία εμφιάλωσης, γ) προβλεπόμενη ημερομηνία κατανάλωσης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου.

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα ελέγχου της σύστασης του περιεχομένου των φιαλών. Αν το Νοσοκομείο απορρίψει την παραδιδόμενη παρτίδα ιατρικού αερίου, ο προμηθευτής υποχρεούται να την αντικαταστήσει με δικά του έξοδα 24ώρου.

Σε περίπτωση που δεν παραδίδονται τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 32 του Π.Δ. 394/96 (Κ.Π.Δ.) κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση.

Στην τιμή του προϊόντος περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και όλα τα ενδιάμεσα έξοδα τα οποία βαρύνουν την εταιρεία μέχρι την παράδοσή του προϊόντος στο Νοσοκομείο μας. Υποχρέωση της εταιρείας είναι να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να παραδίδει τις γεμάτες στο τμήμα του νοσοκομείου που υπάρχει η ανάγκη, με τοποθετημένο το ροόμετρο, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται. Οι φιάλες που προορίζονται για το κέντρο οξυγόνου του Νοσοκομείου, θα παραδίδονται τοποθετημένες στο κέντρο, παρουσία της επιτροπής παραλαβής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:00π.μ. – 14:30μ.μ.

Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο υποστεί βλάβη λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει ιατρικά αέρια, την ευθύνη φέρει ο προμηθευτής. Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών ιατρικών αερίων.

Τυχόν αποστολή φιαλών στις οποίες δεν θα έχουν τηρηθεί οι κανονισμοί, δεν θα παραλαμβάνονται από το Νοσοκομείο και θα είναι αιτία καταγγελίας της σύμβασης. Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και του άρθρου 3 της Υ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88.

- Οξυγόνο: Άσπρο χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm.
- Πρωτοξείδιο του αζώτου: Μπλε χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 26mm και βήματος 1,50mm.
- Άζωτο: Μαύρο χρώμα με κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7mm και βήματος 1,814 mm.
- Διοξείδιο του άνθρακα: Γκρι χρώμα με κλείστρο αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7mm και βήματος 1,814mm.

ΤΕΣΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ. Όλες οι φιάλες που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή θα έχουν περάσει το επιβαλλόμενο από την Νομοθεσία τεστ υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με την ΥΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15). Θα βρίσκονται δε εντός των χρονικών ορίων της ισχύος

του ελέγχου. Θα διαθέτουν εξοπλισμό για υδραυλικές δοκιμές φιαλών αντοχής 300 Atm. (Να προσκομισθεί πιστοποιητικό του Ε.Λ.Ο.Τ).

ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του Ε.Λ.Ο.Τ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Για τις φιάλες Οξυγόνου των 10 m^3 , και Αζώτου, ο συνολικός όγκος αερίου (σε m^3) που παραλαμβάνεται υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: $V = V_{\phi} \times P_{\phi} \times T / P \times T_{\phi}$ όπου V_{ϕ} : ο όγκος της φιάλης σε m^3 , P_{ϕ} : η μετρούμενη πίεση του αερίου μέσα στη φιάλη σε bar, T : η θερμοκρασία αναφοράς σε $^{\circ}\text{C}$ ($= 15^{\circ}\text{C} + 273^{\circ}\text{C} = 288^{\circ}\text{C}$) P : η ατμοσφαιρική πίεση ($= 1 \text{ bar}$) και T_{ϕ} : η κατά την παραλαβή μετρούμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε $^{\circ}\text{C}$

Παράδειγμα: Μια φιάλη όγκου $V_{\phi} = 50 \text{ lit} = 0,050 \text{ m}^3$, που περιέχει αέριο σε πίεση $P_{\phi} = 200 \text{ bar}$, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος $T_{\phi} = 25^{\circ}\text{C}$, δίνει από την παραπάνω σχέση $V = 9,66 \text{ m}^3$. Η ίδια φιάλη, στην ίδια θερμοκρασία περιβάλλοντος, όταν έχει πίεση 140 bar δίνει όγκο $V = 6,76 \text{ m}^3$.

Συνεπώς και σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, η τιμή μονάδας για τις φιάλες 10 m^3 , αφορά πίεση φιάλης $P_{\phi} = 200 \text{ bar}$, που αντιστοιχεί για θερμοκρασία χώρου 25°C σε $9,66 \text{ m}^3$.

Οι φιάλες Οξυγόνου του 10 m^3 θα παραλαμβάνονται με βάση το πλήθος των φιαλών, εφ' όσον η πίεση κάθε φιάλης είναι τουλάχιστον 200 bar . Σε περίπτωση που η πίεση είναι μικρότερη, η φιάλη δεν θα παραλαμβάνεται.

Οι φιάλες Οξυγόνου του 1 των 2 m^3 θα παραλαμβάνονται με βάση το πλήθος των φιαλών, εφ' όσον η πίεση κάθε φιάλης είναι τουλάχιστον 150 bar . Σε περίπτωση που η πίεση είναι μικρότερη, η φιάλη δεν θα παραλαμβάνεται.

Η πιστοποίηση της ποσότητας όγκου αερίου σε m^3 θα γίνεται με έλεγχο των πιέσεων όλων των φιαλών που παραδίδονται από τον προμηθευτή, εάν ο αριθμός των φιαλών είναι μέχρι δέκα (10). Αν οι φιάλες είναι πάνω από 10 θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος σε δέκα (10) φιάλες και εάν έστω και μία φιάλη έχει πίεση μικρότερη από την προβλεπόμενη, δεν θα παραλαμβάνεται, και ο έλεγχος θα επεκτείνεται στο σύνολο των φιαλών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1		ΟΞΥΓΟΝΟ (O2) ΦΙΑΛΗ 1m ³	230	ΦΙΑΛΗ	9,40 €	2.162,00 €	2.530,00 €
2		ΟΞΥΓΟΝΟ (O2) ΦΙΑΛΗ 2m ³	221	ΦΙΑΛΗ	10,26 €	2.266,67 €	2.652,00 €
3		ΟΞΥΓΟΝΟ (O2) ΦΙΑΛΗ 10m ³	250	ΦΙΑΛΗ	38,46 €	9.615,38 €	11.250,00 €
4		ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (N2O) ΦΙΑΛΗ 28-38kg	340	Kgr	8,55 €	2.905,98 €	3.400,00 €
5		ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)	7	Kgr	20,51 €	143,59 €	168,00 €
							20.000,00 €