



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

**Χίος: 09/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 49/2023**

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Μυλωνά
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ.118 του Ν.4412/16 & αρ.120 του Ν.4412/16)

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ
Inverter 45000BTU
CPV 42512000-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.700,00 ΜΕ ΦΠΑ 17%**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την παρούσα Πρόσκληση προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για ένα Καναλάτο Κλιματιστικό Οροφής inverter 45000btu λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Τη με αριθμ.πρωτ.508/1-6-2023 (ΑΔΑ:9Λ6Ε469073-Θ1Ψ) απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Χίου με το οποίο εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια για ένα «Καναλάτο Κλιματιστικό Οροφής inverter 45000btu»
2. Την υπ' αριθμ.1280/7-6-2023 (ΑΔΑ:61ΣΤ469073-ΕΑ2) απόφαση ανάληψης δέσμευσης.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως υποβάλλετε :

Προσφορά για την προμήθεια ενός Καναλάτου Κλιματιστικού Οροφής inverter 45000btu καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 16/06/2023 και ώρα 11:30 π.μ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: promithion@xioshosp.gr

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	ΚΑΝΑΛΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ Inverter 45000BTU (CPV 42512000-8)
Χρηματοδότηση	• ΚΑΕ 7112.01 • Ανάλυση Υποχρέωσης : 1280/7-6-2023
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς	16/06/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.
Διενέργεια διαγωνισμού	19/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.
Δημοσιότητα	• ΚΗΜΔΗΣ • www.xioshosp.gr
Παραλαβή-παράδοση προμήθειας	• 20 ημέρες μετά από το δελτίο παραγγελίας • Παράδοση στο χώρο του Νοσοκομείου
Διάρκεια Σύμβασης	• Έως την παράδοση του
Χρόνος ισχύος προσφοράς	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και Οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ΦΠΑ, συνολική τιμή).
Δικαιολογητικά κατακύρωσης/αποδεικτικά μέσα	Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους εκτός από το πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για το οποίο η έκδοσή του πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (Ν4412/16 αρ.105 παρ.2)) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 92,30 ευρώ, ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και καλής λειτουργίας ποσού 115,40 ευρώ, ίσης με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση λειτουργίας: 220V /50Hz,
Απόδοση Ψύξης: 41.300 BTU
Απόδοση Θέρμανσης: 45.400 BTU
Κατανάλωση: Ψύξη / Θέρμανση 3.74/3.68 kW
EER - Ενεργειακή Κλάση: Ψύξη 2,91-A W/W
COP - Ενεργειακή Κλάση: Θέρμανση 3.68-A W/W
Κυκλοφορία αέρα (μέγιστη ταχύτητα) Εσωτερική / Εξωτερική: 3350/6750 m3/h
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας Ψύξης: -15~46°C ΞΒ
Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας Θέρμανσης: -15~24°C ΞΒ
Ψυκτικό μέσο: R410A
Ενσύρματο χειριστήριο
Εργοστασιακή Εγγύηση
Βεβαίωση διαθέσιμων ανταλλακτικών τουλάχιστον 10 ετών
Πιστοποιητικό CE

Προτεινόμενο μοντέλο FUJITSU ARYG 45 LHTA /AOYG 45 LETL