



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Χίος: 06/07/2023
Αριθ. Πρωτ.: 59/2023

Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α. Μυλωνά
Τηλ.: 2271350258
E-mail: promithion@xioshosp.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ.118 του Ν.4412/16 & αρ.120 του Ν.4412/16)

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ BOILER 1500LT ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
CPV 44621210-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.095,00€ ΜΕ ΦΠΑ 17%**

Το Γ. Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» με την παρούσα Πρόσκληση προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για ένα BOILER 1500LT ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Το με αριθμ.πρωτ.40/30-6-2023 (ΑΔΑ:Ψ04Β469073-84Π) Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ του Γ.Ν. Χίου με το οποίο εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας η προμήθεια «**ΕΝΟΣ BOILER 1500LT ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ**»
2. Την υπ' αριθ.1500/5-7-2023 (ΑΔΑ:6Ο9Ξ469073-959) απόφαση ανάληψης δέσμευσης.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως υποβάλλετε :

Προσφορά για την προμήθεια ενός **BOILER 1500LT ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ** καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 14/07/2023 και ώρα 11:30 π.μ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: promithion@xioshosp.gr

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Τίτλος προμήθειας/ Π/Υ CPV	BOILER 1500LT ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (CPV 44621210-4)
Χρηματοδότηση	- ΚΑΕ 1428.01 - Ανάληψη Υποχρέωσης : 1500/5-7-2023
Τρόπος Υποβολής Προσφοράς	e-mail: promithion@xioshosp.gr
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς	14/07/2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.
Διενέργεια διαγωνισμού	17/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ
Δημοσιότητα	- ΚΗΜΔΗΣ www.xioshosp.gr
Παραλαβή-παράδοση προμήθειας	30 ημέρες μετά από το δελτίο παραγγελίας - Παράδοση στο χώρο του Νοσοκομείου
Διάρκεια Σύμβασης	Έως την παράδοση του
Χρόνος ισχύος προσφοράς	Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16).
Τεχνική και Οικονομική προσφορά	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 Περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (καθαρή αξία , ΦΠΑ, συνολική τιμή).
Δικαιολογητικά κατακύρωσης/αποδεικτικά μέσα	Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας αποστέλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά του, τα οποία να έχουν ισχύ 3 μήνες πριν την υποβολής τους εκτός από το πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου για το οποίο η έκδοσή του πρέπει να είναι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση - Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας - Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. - Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
Υπογραφή σύμβασης	Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών (Ν4412/16 αρ.105 παρ.2)) από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 140,00 ευρώ, ίσης με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και καλής λειτουργίας ποσού 175,00 ευρώ, ίσης με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Επί της προσφοράς του ο συμμετέχων θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

Η Διοικήτρια
του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Β' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Μπόιλερ από χάλυβα 5 χιλ με επίστρωση από εμαγιέ στους 860°
2. Καθοδική προστασία από ανόδιο μαγνησίου
3. Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου 10 bar
4. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95°
5. Μόνωση από μαλακή πολυουρεθάνη 100χιλ
6. Εναλλάκτες από επισιμαλτομένο χαλυβδοσωλήνα
7. Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη 16bar
8. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη 130°
9. Ισχύς εναλλακτών Νο1 τουλάχιστον 95 Kw και 55kW
10. Ισχύς εναλλακτών Νο2 τουλάχιστον 55kW
11. Παροχή εισόδου κρύου νερού 1 ½ "
12. Παροχή εξόδου ζεστού νερού χρήσης 1 ½ "
13. Παροχή ανακυκλοφορίας 1 ½ "
14. Λήψη αισθητηρίου ½ "
15. Παροχές εναλλακτών 1 ½ "
Φλάντζα καθαρισμού 5"