



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ Ν/ΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»**

Προς: οικονομικούς φορείς

Αρ.πρωτ.17321/24-9-2026

**«Έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)**

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» προκειμένου να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το αρ.118 Ν.4412/16, για την προμήθεια **ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)** με προϋπολογισμό **10.693,8 ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων του, διενεργεί έρευνα αγοράς.

Σκοπός είναι η συλλογή οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, προκειμένου να προβούμε στην αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό φορέα ή οικονομικούς φορείς με την χαμηλότερη τιμή.

1. Αντικείμενο Έρευνας & Προδιαγραφές:

Το προς προμήθεια υλικό και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί .

Προμήθεια: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)

Κωδικός CPV: 48900000-7

2. Όροι Υποβολής Προσφορών:

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **promithion@xioshosp.gr** έως την **Τρίτη 29-9-2026** και ώρα **14:00 μ.μ**

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα εξής:

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.
- Η τιμή ανά μονάδα προϊόντος (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ).
- Το ποσοστό ΦΠΑ που αναλογεί.
- Η χρονική ισχύς της προσφοράς.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧ.ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ

Η Επιτροπή εισηγείται την Προμήθεια ενός UPS (Συσκευής Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας Ισχύος) Online, Διπλής Μετατροπής, τριφασικής εισόδου και εξόδου, σε αντικατάσταση αντίστοιχης συσκευής που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και κάλυψη προσδιορισμένου φορτίου, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Είσοδος

Ονομαστική τάση	380-400-415 VAC three-phase + N
Ονομαστική συχνότητα / Ανοχή συχνότητας	50/60 Hz / 40 - 72 Hz
Συντελεστής ισχύος σε πλήρες φορτίο	0,99
Παραμόρφωση ρεύματος	THDI $\leq$ 3% ΕΞΟΔΟΣ

Έξοδος

Ονομαστική ισχύς (kVA)	100KVA
Ενεργή ισχύς (kW)	100
Ονομαστική τάση (V)	380-400-415 VAC three-phase + N
Σταθεροποίηση τάσης	$\pm$ 1%
Παραμόρφωση τάσης	$\leq$ 1% με γραμμικό φορτίο $\leq$ 1,5% με μη-γραμμικό φορτίο
Συχνότητα	50/60 Hz
Σταθερότητα συχνότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας με συσσωρευτές	0,01%

Συσσωρευτές: Διαθέτουμε ήδη 40 Συσσωρευτές Μολύβδου Vision CP12650F-X

Τύπος / Αυτονομία	VRLA AGM
Μέθοδος επαναφόρτισης	Ενός επιπέδου, δύο επιπέδων, κυκλικό (επιλεγόμενο)

Άλλα Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις UPS (Π x Β x Υ mm)	~ (500 x 830 x 1600)
Βάρος UPS χωρίς συσσωρευτές (kg)	~180
Θύρες	USB / RS232/ 9 επαφές σημάτων

Κάρτα Δικτύου	Ναι
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0 - 40 ° C
Υγρασία	> 95% χωρίς συμπύκνωση
Επίπεδο θορύβου σε απόσταση 1 m	< 40 dBA
Βαθμός προστασίας	IP20
Απόδοση Smart Active	up to 99%
Κανονισμοί	European Directives: L V 2014/35/CE, EMC 2014/30/CE IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2; IEC 62040-3 VFI - SS - 111
Πιστοποιήσεις Κατασκευαστή	ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001
Εγγύηση	Τουλάχιστον δυο (2) ετών on-site

Ενδεικτικό μοντέλο: RIELLO UPS SENTRYUM S3T 100.

Το Νοσοκομείο θα υποδείξει το χώρο τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού και θα έχει ολοκληρώσει τις ζητούμενες εγκαταστάσεις από πλευράς προμηθευτή.