



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2^η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥΑΡ.
« ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ »
Ταχ. Δ/ση: Ελενας Βενιζελου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΧΙΟΣ: 05/11/2020

ΠΡΩΤ.: οικ. 68

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2271350106 Φαξ:2271350241

Email:paragelies@xioshosp.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την **προμήθεια των παρακάτω ειδών στο σύνολό τους.**

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1		Καναλάτο Κλιματιστικό Οροφής Inverter 45.000 BTU	2	2Χ2.800,00	5.600,00	6.552,00
2		Απορροφητήρες και Inverter	2	2Χ1.750,00	3.500,00	4.095,00
3		Όργανο διαφορικής πίεσης	2	2Χ150,00	300,00	351,00
	ΣΥΝΟΛΟ				9.400,00	10.998,00

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός Αιτήματος	19282/27-10-2020
ΚΑΕ	9229
Προϋπολογισμός	10.998,00
Κριτήριο Κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 06/11/2020
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Τρίτη 10/11/2020
Τρόπος υποβολής προσφορών	ΦΑΞ:2271350241 e – mail:paragelies@xioshosp.gr

Γ.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση λειτουργίας 400ΩV / 50Hz,
 Απόδοση ψύξης: 40.900 BTU
 Απόδοση θέρμανσης: 45.300 BTU
 Κατανάλωση: Ψύξη / Θέρμανση 3.74/3.68 KW
 EER - Ενεργειακή Κλάση: Ψύξη 3.21-A W/W
 COP – Ενεργειακή Κλάση: Θέρμανση 3.61-A W/W
 Κυκλοφορία αέρα (μέγιστη ταχύτητα) Εσωτερική / Εξωτερική:2100/6750 m3/h
 Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας Ψύξης: - 15~46°C ΞΒ
 Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας Θέρμανσης: -15~24°C ΞΒ
 Ψυκτικό μέσο: R410A
 Εργοστασιακή Εγγύηση
 Βεβαίωση διαθέσιμων ανταλλακτικών τουλάχιστον 10 ετών
 Πιστοποιητικό CE

Προτεινόμενο μοντέλο FUJITSU ASYG 45 LMLA / AOYG 45 LATT

Προσαγωγή

F/S BDB 225cm 0.75Hp/4P

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Q=1000 m3/h, Pa = 800, απορροφητήρας διπλής αναρρόφησης έμμεσης κίνησης εντός F/S με οπισθοκλινή πτερύγια

1 INVERTER 400V, 0.75Kw

Απαγωγή

F/S BDB 225cm, 0.75Hp/2P

ΕΞΑΓΩΓΗ Q=1500 m3/h, Pa=800, απορροφητήρας διπλής αναρρόφησης έμμεσης κίνησης εντός F/s με οπισθοκλινή πτερύγια

1 INVERTER 400V 0.75Kw

Προτεινόμενο μοντέλο FR-CS84-022-60 MITSUBISHI(N)

Ψηφιακό όργανο μέτρησης διαφορικής πίεσης -34Pa

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας:(ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, και ΦΠΑ), ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Αριθμός Αιτήματος	Περιγραφή Υλικού	Τιμή μονάδας € (χωρίς ΦΠΑ)	Κωδικός Παρατ/ρίου	Τιμή Παρατ/ρίου	Κωδικό Εμπορίου	GMDN	Κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται – επί ποινή απόρριψης – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με τα χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους, και τα είδη θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ε. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ